

Kańczuga, dnia 21.06.2018

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w m. Rączyna – etap I i m. Sietesz – etap II**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,**

**Podstawa prawna:**

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

W odpowiedzi na zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymane w dniu 20.06.2018 roku Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.**


Zamawiający w projekcie wykonawczym wymaga stosowania studni DN425 z PVC-U. Czy za równoważne zostaną uznane studnie DN425 wykonane z PP?

**Ad 1)**

Tak, studnie DN425 wykonane z PP zostaną uznane za równoważne.

Przedstawione wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ nie wprowadza się zmiany terminu składania ofert.

BURMISTRZ  
  
inż. Jacek Sołek

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego – [www.kanczuga.biuletyn.net](http://www.kanczuga.biuletyn.net)