

Kańczuga, dnia 10.07.2018

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz | z przyłączami na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w m. Rączyna – etap I i m. Sietesz – etap II – [2]**

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Podstawa prawna:

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

W odpowiedzi na zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymane w dniu 06.07.2018 roku Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych? Jeżeli Zamawiający dopuszcza stosowanie tylko rur bezkielichowych, łączonych na złączki dwukielichowe, to prosimy o techniczne uzasadnienie takiego wymogu.

Ad 1)

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych.

Pytanie 2.

Zgodnie z SIWZ i projektem budowlanym kanalizację grawitacyjną (sieć) wykonać z rur wykonanych z litego materiału. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur kanalizacyjnych bezciśnieniowych strukturalnych wykonanych z trzech homogenicznych połączonych warstw PVC-U o różnych barwach, tj. warstwy: wewnętrzna i zewnętrzna w kolorze oranż, warstwa środkowa w kolorze czarnym? Czy tylko rury kanalizacyjne PVC-U lite, o jednorodnej homogenicznej budowie w całym przekroju ścianki, jednolitej barwie?

Ad 2)

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania rur kanalizacyjnych bezciśnieniowych strukturalnych wykonanych z trzech homogenicznie połączonych warstw PVC-U o różnych barwach, tj. warstwy: wewnętrzna i zewnętrzna w kolorze oranż, warstwa środkowa w kolorze czarnym.

Kanalizację grawitacyjną (sieć) wykonać zgodnie z SIWZ i projektem budowlanym tj. z rur wykonanych z litego materiału.

Pytanie 3.

Zamawiający w projekcie budowlanym wymaga stosowania studni DN 425 z PVC. Czy za równoważne zostaną uznane studnie DN 425 wykonane z PP?

Ad 3)

Zamawiający uzna za równoważne studnie DN 425 wykonane z PP

Pytanie 4.

Czy zamawiający dla zadania w Rączynie, tak jak dla zadania w m. Siedlecza, uzna za równoważny system rur, kształtek wykonany z litego PP wyprodukowanych w oparciu o normę PN-EN 1852-1?

Ad 4)

Zamawiający uzna za równoważny dla zadania w Rączynie system rur, kształtek wykonany z litego PP produkowanych w oparciu o normę PN:EN 1852

Przedstawione wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ nie wprowadza się zmiany terminu składania ofert.

BURMISTRZ

inż. Jacek Sotek

Otrzymują:

1. Storna internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net