

Kańczuga, dnia 03.04.2020

Dotyczy - przetarg nieograniczony pn.: **Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Miejsko – Gminnego Przedszkola i Żłobka w Kańczudze w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

W odpowiedzi na zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymane w dniu 20.03.2020 roku Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Proszę o graficzne wskazanie umiejscowienia kotłowni celem przyłączenia c.o. do części nowoprojektowanej.

Ad 1)

Kotłownie stanowi pomieszczenie nr -1/3 w poziomie piwnic – rzut piwnic w załączniku.

Pytanie 2.

Czy aktualny stan techniczny urządzeń kotłowni/moc pozwala na przyłączenie części nowoprojektowej, czy wymaga ona modernizacji, jeśli tak to w jakim zakresie?

Ad 2)

Zamawiający informuje, że aktualny stan techniczny urządzeń kotłowni/moc nie pozwala na przyłączenie części nowoprojektowej. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest również do wykonania prac modernizacyjnych kotłowni w zakresie opisanym w załączniku „Informacje dodatkowe do PFU”. Załącznik ten stanowi dodatkowy szczegółowy opis prac objętych przedmiotem zamówienia.

Pytanie 3.

Proszę o graficzne wskazanie przyłączenia wody – w programie PFU jest zapis o nowym przyłączy wodociagowym,

Ad 3)

O wskazanie miejsca włączenia do wodociągu Wykonawca zobowiązany będzie wystąpić do Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4.

W PFU jest zapis o wykonaniu systemu solarnego do przygotowania c.w.u., proszę o wskazanie umiejscowienia oraz określenia zapotrzebowania ciepłej wody.

Ad 4)

Zamawiający informuje, że wykonanie systemu solarnego do przygotowania c.w.u nie stanowi przedmiotu zamówienia. Zapisy z PFU nie są wiążące i zostały błędnie w nim zawarte.

Pytanie 5.

W PFU jest zapis o instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla całego budynku, proszę o złącznik graficzny i określenie w jaki zakres ma obejmować modernizacja oświetlenia, czy pozostałe oświetlenie podlega również modernizacji?

Ad 5)

Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy przewidzieć dla całego budynku - zarówno w części istniejącej jak i projektowanej rozbudowy.

Oświetlenia w istniejącej części budynku należy wykonać jako nowe instalacje, bez ingerencji w istniejącą instalację oświetlenia ogólnego.

Pytanie 6.

Czy w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce, Zamawiający nie przewiduje wydłużenia czasu realizacji zadania.

Ad 6)

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia czasu realizacji zadania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ wprowadza się zmiany terminu składania ofert z aktualnego 07.04.2020, godz: 11⁰⁰, na nowy **15.04.2020, godz:11⁰⁰**

Przedstawione wyjaśnienia treści SIWZ prowadzą do modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienie zakresie zmiany terminu składania ofert.


BURMISTRZ
mgr Andrzej Żygadło

Sprawę prowadzi: **Wiesław Sopol**
nr. tel. **16 642 31 42 w.20**
pok. nr. **17**

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net