



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Znak sprawy: PSK.9020.12.5.2021.KB

Przeworsk, dnia 19.02.2021 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE
ul. M. Konopnickiej 2

Wpłynęło
dnia 22.02.2021

Nr 3580 2021P. zał.

Podpis

Strona:

**Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o. o. w Kańczudze
ul. Św. Barbary 18
37-220 Kańczuga**

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 10.02.2021 r. **w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A z wodociągu „Kańczuga”** (punkt zgodności – Szkoła Podstawowa - Krzczowice 56 A), w oparciu o protokół pobrania próbki wody nr PSK.9020.12.5.2021 i w oparciu o sprawozdanie z badania próbki wody nr: POL/HK.9052.1.16.2021 część I i II z dnia 15.02.2021 r.

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Kańczuga” w miejscowości Krzczowice.

Uzasadnienie

W dniu 10.02.2021 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Kańczuga”, ze stałego punktu monitoringowego (punkt zgodności) – „Szkoła Podstawowa - Krzczowice 56 A”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A. Próbkę wody została pobrana w „punkcie zgodności” tj. zawór czerpalny w kuchni w/w budynku szkoły, przy obecności pracownika ZGK Spółka z o. o. w Kańczudze. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbki wody nr: POL/HK.9052.1.16.2021 część I i II z dnia 15.02.2021 r.

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Zastępca Powiatowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
mgr Renata Wójcicka

Otrzymują:

1. Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Kańczudze, ul. Św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga